

Tortu Ayırıcı, standart yatay bağlantı, dişli

- Maksimum işletme basıncı 10 bar olmalıdır.
- Maksimum işletme sıcaklığı 110 °C olmalıdır.
- Debi anma hızı 1 m/s olmalıdır.
- $\frac{3}{4}$ " - 1" - 1 $\frac{1}{4}$ " - 1 $\frac{1}{2}$ " – 2" seçenekleri olmalıdır.
- Gövdesi piring olmalıdır.
- İç dişli olmalıdır.
- Yatay bağlantısı olmalıdır.
- 5 µm'ye kadar olan partikülleri ayırabilmelidir.
- Tahliye vanası olmalıdır.
- Spiro boru mekanizması olmalıdır.
- Basınç kaybı sabit ve düşük olmalıdır.
- Su ve su/glikol karışımı (%50/50) için uygun olmalıdır.
- İzolasyon ceketleri olmalıdır (opsiyonel).
- 20 yıl garantisi olmalıdır.
- Tablodaki özelliklere haiz olmalıdır.

Bağlantı çapı	Anma debisi [m ³ /h]	Δp [kPa]	Hacim [litre]
$\frac{3}{4}$ "	1.30	1.3	0.2
1"	2.00	1.3	0.2
1 $\frac{1}{4}$ "	3.60	1.3	0.3
1 $\frac{1}{2}$ "	5.00	1.3	0.3
2"	7.50	1.4	1.1

Marka: SpiroTech

Model: SpiroTrap

Tortu Ayırıcı, universal bağlantı, dişli

- Maksimum işletme basıncı 10 bar olmalıdır.
- Maksimum işletme sıcaklığı 110 °C olmalıdır.
- Debi anma hızı 1 m/s olmalıdır.
- ¾" - 1" - 1¼" - 1½" – 2" seçenekleri olmalıdır.
- Gövdesi piring olmalıdır.
- İç dişli olmalıdır.
- Dikey veya yatay boru hattına monte edilebilmesi için universal bağlantısı olmalıdır.
- 5 µm'ye kadar olan partikülleri ayırabilmelidir.
- Tahliye vanası olmalıdır.
- Neodym mıknatısı olmalıdır.
- Spiro boru mekanizması olmalıdır.
- Basınç kaybı sabit ve düşük olmalıdır.
- Su ve su/glikol karışımı (%50/50) için uygun olmalıdır.
- İzolasyon ceketleri olmalıdır (opsiyonel).
- 20 yıl garantisi olmalıdır.
- Tablodaki özelliklere haiz olmalıdır.

Bağlantı çapı	Anma debisi [m³/h]	Δp [kPa]	Hacim [litre]
¾"	1.30	2.1	0.4
1"	2.00	3.8	0.4
1¼"	3.60	2.2	0.8
1½"	5.00	2.6	0.8
2"	7.50	5.8	0.8

Marka: SpiroTech

Model: SpiroTrap

Tortu Ayırıcı, flanşlı veya kaynaklı

- Maksimum işletme basıncı 10 bar olmalıdır.
- Maksimum işletme sıcaklığı 110 °C olmalıdır.
- DN 50 – DN 150 arası kaynaklı bağlantı seçeneği olmalıdır.
- DN 50 – DN 300 arası flanşlı bağlantı seçeneği olmalıdır.
- Gövdesi ST 37.2 çelik olmalıdır.
- Seçeneğe göre maksimum akış hızı 1.5 m/s veya 3.0 m/s olmalıdır.
- 5 µm'ye kadar olan partikülleri ayırabilmelidir.
- Spiro boru mekanizması olmalıdır.
- Basınç kaybı sabit ve düşük olmalıdır.
- Su ve su/glikol karışımı (%50/50) için uygun olmalıdır.
- Flanş bağlantısı PN 16 (DIN 2633) olmalıdır.
- DN 1000'e kadar anma çapları (flanşlı) talebe göre arz edilebilmelidir.
- DN 50'den DN 150'ye kadar izolasyon setleri olmalıdır.
- 5 yıl garantisi olmalıdır.
- Neodym mıknatıslı seçeneği olmalıdır.
- Esnek temizleme mekanizması olmalıdır.
- Tahliye vanası olmalıdır.
- Paslanmaz çelik gövde ve paslanmaz çelik Spiro boru talebe göre arz edilebilmelidir.
- Demonte edilebilen seçeneği olmalıdır.
- Tablodaki özelliklere haiz olmalıdır.

	Bağlantı çapı	Anma debisi [m³/h]	Δp [kPa]	Hacim [litre]
Kaynaklı	DN 50	12.50	3.0	5.0
	DN 65	20.00	2.9	5.0
	DN 80	27.00	3.1	17.0
	DN 100	47.00	3.7	17.0
	DN 125	72.00	4.2	50.0
	DN 150	108.00	4.9	50.0
Flanşlı	DN 50	12.50	3.0	5.0
	DN 65	20.00	2.9	5.0
	DN 80	27.00	3.1	17.0
	DN 100	47.00	3.7	17.0
	DN 125	72.00	4.2	50.0
	DN 150	108.00	4.9	50.0
	DN 200	180.00	5.8	105.0
	DN 250	288.00	7.0	210.0
	DN 300	405.00	7.8	350.0

Marka: SpiroTech

Model: SpiroTrap